

Счетчики воды квартирные «Пульсар» в Крыму

Учет воды в квартирах

- + выходной контроль и поверка на собственной проливной установке
- + проверка приборов в собственной радиологической лаборатории
- + толщина латунного корпуса не менее 2,1 мм
- + выдерживает давление до 4 МПа
- + счетный механизм изготовлен из первичного пластика
- + межповерочный интервал 6 лет на горячую и холодную воду

Визуальное считывание



Технические данные				
Диаметр условного прохода, мм	15		20	
Длина без присоединительных штуцеров, мм	80, 110		130	
Метрологический класс по ГОСТ Р 50193.1	A	B	A	B
Расход воды, м³/ч				
- наименьший, Q_{min}	0,06	0,03	0,10	0,05
- переходный, Q_t	0,15	0,12	0,25	0,20
- номинальный, Q_n	1,5	1,5	2,5	2,5
- наибольший, Q_{max}	3,0	3,0	5,0	5,0
Номинальное давление	1 МПа			
Испытательное давление	1,6 МПа			
Допустимая погрешность в диапазоне $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$	± 2%			
Допустимая погрешность в диапазоне $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$	± 5%			
Температура воды	от +5 до +90 °C			
Вес импульса	10 литров на импульс			
Минимальная длительность импульса	100 мс			
Максимальное напряжение для герконового датчика	50 В			
Максимальный ток для герконового датчика	50 мА			
Межповерочный интервал	6 лет			
Номер в государственном реестре средств измерений РФ	№ 63458-16			

Класс А – вертикальная установка, класс В – горизонтальная установка